



**Схема теплоснабжения
Итатского сельского поселения Томского района Томской
области до 2037 года
Актуализация на 2023 год**

**Обосновывающие материалы
ПСТ.ОМ.70-14.005.002**

Приложение 2. Потребители тепловой энергии

Схема теплоснабжения Итатского сельского поселения
Томского района Томской области до 2037 г. (Актуализация на 2023 год)
Приложение 2. Потребители тепловой энергии

Таблица 1 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной ООО «PCO ТеплоГарант»

№ п/п	Категория объекта	Адрес объекта	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			
			Отоп.	ГВС	Вент.	Всего
1	МАОУ «Итатская СОШ», здание школы	ул. Маяковского, 2	0,191	0,000	0,000	0,191
2	МАОУ «Итатская СОШ», здание детского сада	ул. Маяковского, 2	0,074	0,000	0,000	0,074
3	ОГБУ «ПИ Томского района», стационар	ул. Маяковского, 25	0,142	0,000	0,000	0,142
4	ОГБУ «ПИ Томского района», администрация	ул. Маяковского, 25	0,034	0,000	0,000	0,034
5	ОГБУ «ПИ Томского района», склад	ул. Маяковского, 25	0,020	0,000	0,000	0,020
6	ОГБУ «ПИ Томского района», хоз.корпус	ул. Маяковского, 25	0,031	0,000	0,000	0,031
7	МБУ «ДК с. Томское» МБУ «МЦБП»	ул. Маяковского, 26	0,051	0,000	0,000	0,051
8	Жилой дом	ул. Маяковского, 14	0,143	0,000	0,000	0,143
9	Жилой дом	ул. Маяковского, 17	0,149	0,000	0,000	0,149
10	Жилой дом	ул. Маяковского, 20	0,237	0,000	0,000	0,237
11	Жилой дом	ул. Маяковского, 22	0,235	0,000	0,000	0,235
12	Жилой дом	ул. Маяковского, 23	0,257	0,000	0,000	0,257
13	Жилой дом	ул. Маяковского, 24	0,351	0,000	0,000	0,351
14	Жилой дом	ул. Маяковского, 27	0,348	0,000	0,000	0,348
15	Жилой дом	ул. Маяковского, 29	0,364	0,000	0,000	0,364
	Итого		0,626	0,000	0,000	0,626

Таблица 2 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной ООО «PCO ТеплоГарант»

№ п/п	Категория объекта	Адрес объекта	Потребление тепловой энергии, Гкал			
			Отоп.	ГВС	Вент.	Всего
1	МАОУ «Итатская СОШ», здание школы	ул. Маяковского, 2	514,53	0,00	0,00	514,53
2	МАОУ «Итатская СОШ», здание детского сада	ул. Маяковского, 2	199,42	0,00	0,00	199,42
3	ОГБУ «ПИ Томского района», стационар	ул. Маяковского, 25	383,65	0,00	0,00	383,65
4	ОГБУ «ПИ Томского района», администрация	ул. Маяковского, 25	91,42	0,00	0,00	91,42
5	ОГБУ «ПИ Томского района», склад	ул. Маяковского, 25	54,84	0,00	0,00	54,84
6	ОГБУ «ПИ Томского района», хоз.корпус	ул. Маяковского, 25	84,58	0,00	0,00	84,58
7	МБУ «ДК с. Томское» МБУ «МЦБП»	ул. Маяковского, 26	136,66	0,00	0,00	136,66
8	Жилой дом	ул. Маяковского, 14	385,78	0,00	0,00	385,78
9	Жилой дом	ул. Маяковского, 17	401,89	0,00	0,00	401,89
10	Жилой дом	ул. Маяковского, 20	639,33	0,00	0,00	639,33
11	Жилой дом	ул. Маяковского, 22	632,43	0,00	0,00	632,43
12	Жилой дом	ул. Маяковского, 23	691,62	0,00	0,00	691,62
13	Жилой дом	ул. Маяковского, 24	945,56	0,00	0,00	945,56
14	Жилой дом	ул. Маяковского, 27	937,15	0,00	0,00	937,15
15	Жилой дом	ул. Маяковского, 29	980,00	0,00	0,00	980,00

Схема теплоснабжения Итатского сельского поселения
Томского района Томской области до 2037 г. (Актуализация на 2023 год)
Приложение 2. Потребители тепловой энергии

№ п/п	Категория объекта	Адрес объекта	Потребление тепловой энергии, Гкал			
			Отоп.	ГВС	Вент.	Всего
	Итого		7078,89	0,00	0,00	7078,89

Таблица 3 – Максимальные тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зоне действия котельной ОГБУ «Итатский ДИПИ»

№ п/п	Категория объекта	Адрес объекта	Тепловая нагрузка, Гкал/ч			
			Отоп.	ГВС	Вент.	Всего
1	Корпус 1	Здание № 1	0,2890	0,0510	0,0000	0,3400
2	Корпус 2	Здание № 2	0,1389	0,0245	0,0000	0,1634
3	Административное здание	Здание № 3	0,1433	0,0253	0,0000	0,1686
4	Столовая	Здание № 5	0,0138	0,0024	0,0000	0,0162
5	Гараж	Здание № 6	0,0279	0,0049	0,0000	0,0328
6	Прачечная	Здание № 7	0,0281	0,0050	0,0000	0,0331
7	Водонапорная башня	Здание № 8	0,0063	0,0011	0,0000	0,0074
	Итого		0,6473	0,1142	0,0000	0,7615

Таблица 4 – Годовое потребление тепловой энергии потребителями в зоне действия котельной ОГБУ «Итатский ДИПИ»

№ п/п	Категория объекта	Адрес объекта	Тепловая нагрузка, Гкал			
			Отоп.	ГВС	Вент.	Всего
1	Корпус 1	Здание № 1	779,05	74,38	853,43	779,05
2	Корпус 2	Здание № 2	374,43	35,75	410,18	374,43
3	Административное здание	Здание № 3	386,29	36,88	423,17	386,29
4	Столовая	Здание № 5	37,20	3,55	40,75	37,20
5	Гараж	Здание № 6	75,21	7,18	82,39	75,21
6	Прачечная	Здание № 7	75,75	7,23	82,98	75,75
7	Водонапорная башня	Здание № 8	16,98	1,62	18,60	16,98
	Итого		1744,91	166,58	1911,49	1744,91